

АНКЕТА

проведення аудиту доступності будівель громадського призначення

НВК Новоохтирська ЗОШ I-III ступенів – ДНЗ

(назва об'єкту громадського призначення)

Дата обстеження: 25.01.2018 р.

Адреса об'єкту, в якому надається послуга: 93530, Луганська обл. с.Новоохтирка вул. Центральна, 26

Найменування послуги: загальна середня освіта, дошкільна освіта

Характеристика об'єкту: окремо розташована будівля 2 поверхів, 1106 м²

Частина будівлі _____ поверхів (або приміщення на _____ поверху), _____ м²

Наявність прилеглої території _____ земельна ділянка 1,6363 га _____

Найменування організації, яка надає послугу населенню: Навчально-виховний комплекс Новоохтирська загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад Новоайдарської районної ради Луганської області

Юридична адреса установи: 93530 Луганська обл., Новоайдарський район, с. Новоохтирка, вулиця Центральна, будинок 26

Телефон: (06445) 9-54-49

Електронна адреса: n-oosh2015@ukr.net

Ім'я і посада керівника установи, де проводився аудит:

директор НВК Новоохтирська ЗОШ I-III ст. – ДНЗ Дейнега Ірина Дмитрівна

Ім'я і посада особи, відповідальної за заповнення анкети:

Ім'я особи, представника від громадськості:

1. Стисла характеристика послуг які надаються на об'єкті

Сфера діяльності освітні послуги: загальна середня, дошкільна

Планова потужність 240 учнів, вихованців

Форма надання послуг денна, індивідуальна, дистанційна, екстернат

Категорія населення, що обслуговується за віком від 3 до 18 років

Категорія осіб з інвалідністю, які обслуговуються -

2. Оцінка поточного стану доступності об'єкту і наявних недоліків у забезпеченні умов доступності до об'єкту для осіб з інвалідністю

Критерії відповідності об'єкта* вимогам щодо забезпеченості його доступності для осіб з інвалідністю, у тому числі:	Оцінка поточного стану доступності об'єкту і наявних недоліків у забезпеченні засобами доступності (так/ні, переобладнати)	Примітка

Наявність стоянки з місцем для інваліда поблизу закладу	так	
Ліфти	Ні	
Поручні	Ні	
Пандуси	Ні	
Підйомні платформи	Ні	
Вхідні двері	так	
Доступні вхідні групи		
Доступні санітарно-гігієнічні приміщення	ні	
Достатня ширина дверних прорізів в стінах, сходових маршів, площадок	так	
Належне розташування обладнання та носіїв інформації, необхідних для забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів (місцям надання послуг) осіб з інвалідністю з порушенням функцій зору, слуху	ні	
Облаштування необхідних для осіб з порушенням функцій зору візуальних засобів на сходах, а також написів, знаків та іншої текстової і графічної інформації - знаками, виконаними шрифтом Брайля	ні	
інші		

* ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», ДСТУ-Н Б В.2.2-31-2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху».

3. Оцінка доступності наданої на об'єкті послуги та наявних недоліків у забезпеченні умов доступності до об'єкту для осіб з інвалідністю

Критерії відповідності наданої послуги вимогам забезпечення її для осіб з інвалідністю, у тому числі:	Оцінка доступності наданої на об'єкті послуги і наявних недоліків у забезпеченні умов для осіб з інвалідністю (так/ні)	Примітка
Обладнання (в установлених законодавством випадках) приміщення, в яких надається послуга, системою управління електронною чергою	ні	
Наявність спеціального та пристосованого обладнання, необхідного для надання послуг (з	ні	

урахуванням потреб осіб з інвалідністю)		
Проведення навчання робітників, які надають послуги населенню, для роботи з особами з інвалідністю з питань пов'язаних із забезпеченням доступності для них об'єктів та послуг	ні	
Наявність спеціалістів організацій на яких адміністративно-розпорядчим актом покладено обов'язки надання особам з інвалідністю допомоги при наданні їм послуг	ні	
Надання послуги з супроводження осіб з інвалідністю в межах території об'єкту працівником організації	ні	
Відповідність транспортних засобів, які використовуються для надання послуг населенню, вимогам їх доступності для осіб з інвалідністю	ні	
Інші		

4. Запропоновані рішення щодо термінів та обсягів робіт, необхідних для приведення об'єкта і порядку надання на ньому послуг у відповідності з вимогами діючого законодавства щодо забезпечення умов їх доступності для осіб з інвалідністю

№ з/п	Запропоновані рішення щодо обсягів робіт, необхідних для приведення об'єкта і порядку надання на ньому послуг у відповідності з вимогами діючого законодавства щодо забезпечення умов їх доступності для осіб з інвалідністю	Термін робіт
1.	Облаштування пандусу	2018

Заключна частина

Голова комітету доступності _____ /Дейнега І.Д./

Склав _____ /Дейнега І.Д./

